

公共下水道施設工事による隣接する水路への放流について

施工場所 泉南市男里7丁目1312-3、1312-13の一部、1471-18
下水道施工承認番号 第R4-6号

工事施工日 令和4年9月27、29日

今般、上記施工場所北側道路(市道 樽井男里2号線)において
布設されている泉南市下水道本管より污水管布設及び
污水公共柵設置工事を実施。
掘削、土留め作業中、地下水、湧き水が発生。
安全確保のため隣接する水路へ水替えを行い湧き水の対策作業を実施。

上記工事状況を令和4年10月3日午前9時より当該水路管理者（泉南市）
関係各課へ当時状況を報告。
結果、当該水路管理者（泉南市）関係各課にて湧き水の多い現場についての
作業実施に関しての妥当性を確認。

今後の対処とし建築工事にて発生する排水に関して場内にノッチタンクをもうけ
分離後適宜に処理する。

株式会社 不動産のGroundSun

泉南市上下水指定工事業者 エスト工業